

Centrum Nauki i Wypoczynku „GREEN REST” s.c.
ul. Wojska Polskiego 33
57-340 Duszniki – Zdrój

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż dźwigu osobowego w Domu Wczasów Dziecięcych w Polanicy – Zdroju, wraz z budową szybu windowego i wiatrołapu.

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz U. z 2015 r . poz 2164 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie głębokości wiatrołapu do budowanego szybu windowego. Na projekcie widnieje głębokość wiatrołapu 2,20 m, a warunki techniczne wymagane dla projektowanego tego rodzaju dźwigu wynosi min 3,00 m

Odpowiedź :

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§195)

„Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej:

- 1) dla dźwigów osobowych - 1,6 m,
- 2) dla dźwigów towarowych małych - 1,8 m,
- 3) dla dźwigów szpitalnych i towarowych - 3 m."

Projektowany jest dźwig osobowy, zatem głębokość wiatrołapu przed windą powinna wynosić minimum 1,6 m, co przy projektowanej odległości 2,20 m zostało spełnione.

Duszniki-Zdrój 2016.04.24

Centrum Nauki i Wypoczynku
"Green Rest" Spółka Cywilna
Lukasz Gymbajda
mgr Lukasz Gymbajda
Wspólnik